

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pyrzyce, 27.04.2023r

## Odpowiedzi na pytania

**Dotyczy postępowania:**

**2023/BZP 00190254 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania  
w ramach grantu Cyfrowa Gmina. Postępowanie ID 758944**

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części A - sprzęt informatyczny, w punkcie V OPZ dot. UPS, w pozycji "sygnalizacja pracy" wyłącznie wyświetlacza LCD, bez dodatkowej sygnalizacji w postaci diody LED.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku: Załącznik nr 6A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina”: CZĘŚĆ I - ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO w części V Minimalne parametry dla sprzętu komputerowego w postaci UPS w atrybucie „**Sygnalizacja pracy**” dokonuje zmiany:

Dotychczasowy zapis: „**Diody Led, Wyświetlacz LCD**”

na nowy zapis: „**Diody Led lub Wyświetlacz LCD. Zamawiający dopuszcza także sygnalizację diody LED oraz wyświetlacz LCD**”

Tym samym Zamawiający zgadza się na zaproponowanie sprzętu informatycznego dot UPS z wyświetlaczem LCD bez dodatkowej sygnalizacji diody LED.

**Zamawiający informuje, że pytanie i odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert .**

**BURMISTRZ**

*Marzena Podzińska*

