

PIID.271.2.2020

Pyrzyce, dnia 18 czerwca 2020r.

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PIID.271.2.2020
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach – w trybie zaprojektuj i wybuduj

Wyjaśnienia treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), do Zamawiającego wpłynęły zapytania:

Pytanie 1. „Dokumentacja PFU – w akapicie termomodernizacja budynku wyszczególnili Państwo prace objęte opracowaniem, dalsza część dokumentacji nie zawiera pkt.1 „modernizacja systemu c.u i c.w.u. oraz pkt. 6. „ocieplenie ścian zewnętrznych starej szkoły”.

Prosimy o dokładne wskazanie jaki jest zakres prac do wykonania.

Odpowiedź. W zakresie realizacji nie ma projektu c.u. i c.w.u.
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku starej szkoły.
Ściany zewnętrzne

Powierzchnia do obliczeń strat ciepła - 2136,04 m²

Powierzchnia do ocieplenia - 2327,36 m²

Materiał izolacyjny - styropian fasadowy

Przewodność cieplna, W/(mK) 0,033

Opis sposobu wykonania termomodernizacji

Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z wykorzystaniem styropianu, ocieplenie gładzi okiennych, odtworzenie elementów towarzyszących, izolacja ścian w kontakcie z gruntem polistyrenem ekstrudowanym XPS o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,036 W/(mK) gr. o ok. 4 cm mniejszą niż rozwiązanie optymalne dla ścian w kontakcie z powietrzem zewnętrznym, odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych pionowych oraz poziomych (metodą iniekcji krystalicznej)

Pytanie 2. „Czy prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, jeśli tak, to jak widzą Państwo wymianę okien. Czy te pomieszczenia będą sukcesywnie opróżniane i przekazywane Wykonawcy.

Odpowiedź. Określone to zostało w SIWZ w części IV pkt. 3.

„Wszystkie prace należy wykonać w taki sposób, aby nie zakłócały funkcjonowania Szkoły – w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i innych aktywności odbywających się na terenie Szkoły.”

Pytanie 3. „Czy pomieszczenia przewidziane na wymianę oświetlenia będą sukcesywnie opróżniane i przekazywane Wykonawcy.

Odpowiedź. Określone to zostało w SIWZ w części IV pkt. 3.

„Wszystkie prace należy wykonać w taki sposób, aby nie zakłócały funkcjonowania Szkoły – w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i innych aktywności odbywających się na terenie Szkoły.”

Pytanie 4 . W jaki sposób mają być naprawiane pomieszczenia po wymianie okien i oświetlenia. Proszę uszczegółwić oczekiwany przez Państwa zakres prac przewidzianych przy wskazanych robotach.

Odpowiedź. Po wymianie oświetlenia należy pomalować pomieszczenia.
Po wymianie okien należy wykonać obróbkę i pomalować.

Pytanie 5. Czy Zamawiający udostępni na stronie internetowej SIWZ w wersji edytowalnej?

Odpowiedź. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej SIWZ w wersji edytowalnej.

Pytanie 6. Czy Zamawiający zmieni wymagania dotyczące kryteriów oceny ofert, ustalając najdłuższy termin rękojmi i gwarancji do 60 miesięcy?

Odpowiedź. Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących kryteriów oceny ofert, w zakresie terminu rękojmi i gwarancji.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

Martyna Podzińska