

Pyrzyce, dnia 20 września 2019r.

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PliD.271.10.2019  
**Remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie ( w tym adaptacja pomieszczenia na łazienki) i pomieszczenia gospodarczego.**

### Wyjaśnienia treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), do Zamawiającego wpłynęły zapytania:

Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Jak będzie rozliczane zadanie ryczałtowe czy obmiarowo? W załączniku nr 5 do SIWZ jest zapis: „Do zakresu wykonania prac i wyceny należy przyjąć prace i ilości ujęte w obmiarze”, natomiast w formularzu ofertowym i w umowie jest mowa o wynagrodzeniu ryczałtowym.

#### **Odpowiedź.**

Zadanie będzie rozliczane ryczałtowo. Obmiar udostępniony przez Zamawiającego nie jest podstawą wyceny robót, a stanowi jedynie materiał pomocniczy.

2. Pozycja 13 obmiaru robót obejmuje wymianę drzwi o wymiarach:

1,85x2,55 – 1 szt. pomiędzy salą świetlicy a tarasem

1,10x2,50 – 1 szt. drzwi wejściowe do korytarza nr 1

1,55x2,45 – 2 szt. tj. - pomiędzy salą świetlicy a korytarzem 1 szt.

- pomiędzy korytarzem a tarasem 1 szt. **(w tym przypadku powinien być inny wymiar drzwi, gdyż otwór w murze mamy na 182 cm, a nie 155 cm)**

Brakuje w przedmiarze drzwi pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem gospodarczym, gdzie ma zostać częściowo zamurowany otwór.

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający zmienia zapisy w obmiarze - poz. 13 i poz. 14, które otrzymują brzmienie:

13	KNR 2-02 d.2 1015-08	Skrzydła drzwiowe PCV zewnętrzne(pełne) ze świetlikiem i słupkiem ruchomym dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2 1.85*2.55*2+1.10*2.50+1.55*2.45*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.983</b>
14	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (0.90*2.10)*10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z zapytaniami i udzieloną odpowiedzią, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert:

Z up. BURMISTRZA  
*Robert Baryna*  
Z-CA BURMISTRZA