

Pyrzyce, dnia 20 lutego 2018r.

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PIID.271.1.2018
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie.

„W związku z chęcią złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 514959-N-2018 z dnia 07.02.2018r. proszę o ustosunkowanie się Zamawiającego co do możliwości zastosowania studni betonowych fi 1000 w całym zakresie.

Informuje, iż regionalni dostawcy elementów betonowych nie są w stanie dostarczyć studni betonowych fi 800 przewidzianych w projekcie.

Czy Zamawiający uwzględni możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych w przypadku konieczności zastosowania studni fi 800, tj. zastosowania studni PCV?

Z powyższego wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert, gdyż kierowane zapytanie ma kluczowy charakter co do oszacowania kosztów realizacji inwestycji jak i możliwość jej realizacji.”

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie studni betonowych fi 1000 w całym zakresie. Należy zastosować studnie betonowe o średnicach wskazanych w projekcie budowlanym oraz w przedmiarach

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie studni PCV.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 27.02.2018r do godziny 11:30, otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2018r. o godzinie 12:00

BURMISTRZ
Marzena Podzińska