



**Otrzymują:  
Uczestnicy postępowania:**

Nasz znak: IZP.271.11.2012

Pyrzyce, dnia 24 czerwca 2013r.

Dot. postępowania przetargowego na zadanie: „ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania „ Termomodernizacja Budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.”

**Wyjaśnienia treści SIWZ.**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 tj.), w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1.**

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie okien PCV pięciokomorowych w kolorze białym z podwójną uszczelką i szybą o współczynniku  $U= 1,0$ .

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza okien o współczynniku  $U 1,0$ . Okna PCV mają być o współczynniku 1,1

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA

*Maryna Polznińska*  
Z-ŁA BURMISTRZA