

Otrzymują:
Uczestnicy postępowania:

GMINA PYRZYCE
Plac Ratuszowy 1
74-200 PYRZYCE
tel. 91 397 03 20
NIP 853-145-69-90 Regon 811685711

Nasz znak: IZP.271.11.2012

Pyrzyce, dnia 1 lipca 2013r.

Dot. postępowania przetargowego na zadanie: „ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania „ Termomodernizacja Budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.”

Wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 tj.), w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

Proszę o podanie materiału z jakiego maja być wykonane parapety zewnętrzne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje na tym etapie realizacji zamówienia wymiany parapetów zewnętrznych.

Pytanie 2.

Proszę o podanie głębokości parapetów wewnętrznych i zewnętrznych?

Odpowiedź:

Wymiary parapetów : szerokość 30,0 cm, długość z dostosowaniem do wymiaru okna z wkuciem po 3 cm z każdej strony ościeża okiennego

Pytanie 3.

proszę o informację na temat montażu rolet z listw PU-55: jakie to mają być rolety do jakich okien maja być zastosowane?

Odpowiedź:

Rolety zastosowane będą w salach dydaktycznych komputerowych w oknach o wymiarach 245*215, rolety wewnętrzne materiałowe nieprześwitujące. Sterowanie rolet na sznurek (każda roleta osobno).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA

Małgorzata Jodłowska
Z up. BURMISTRZA