

BURMISTRZ PYRZYC

Otrzymują:
Uczestnicy postępowania:

Nasz znak: IZP.271.4.2012

Pyrzyce, dnia 21 maja 2012r.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Żabów, na dz. nr 111 i nr 110/2**”

do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy poz. 9 przedmiaru robót dla drogi wewnątrz osiedlowej na działce 110/2 i poz. 8 dla drogi wewnątrz osiedlowej na działce nr 111 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę asfaltu lanego na inną mieszankę mineralno-bitumiczną do wykonania wyrównania lokalnych nierówności nawierzchni?
2. Prosimy o podanie parametrów, jakie powinna spełniać mieszanka mineralno-bitumiczna do wykonania warstwy ścieralnej.
3. W odniesieniu do zapisów SIWZ pkt.2.3 (-naprawa uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego) prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie należy wycenić wykonanie tych robót. Zwracamy uwagę, że określenie ilości tych robót jest dla Oferentów na etapie przetargu utrudnione i ma charakter dalece uznaniowy co przeczy zasadzie konkurencyjności ofert. Zasadniczo leży to w zakresie opracowania projektowego. Dodatkowo Ustawa o Zamówieniach Publicznych wymaga aby przedmiot zamówienia był określony jednoznacznie i możliwie dokładnie.
4. Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy?
5. Prosimy o podanie w jakim terminie Zamawiający dokona zapłaty za wykonane roboty.

Na powyższe zapytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę asfaltu lanego na inną mieszankę mineralno-bitumiczną.
- Ad. 2. Mieszanka mineralno-bitumiczna do wykonania warstwy ścieralnej powinna posiadać parametry dla dróg o ruchu kategorii KR1, KR2..
- Ad. 3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót, nastąpi uszkodzenie jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego, to wykonawca w ramach wykonywanych robót, ma obowiązek naprawy uszkodzenia bez dodatkowego wynagrodzenia.
- Ad. 4. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy
- Ad. 5. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

Jerzy Marek Dłoch