

Pyrzyce, dnia 22 czerwca 2009 r.

**Otrzymują:  
Uczestnicy postępowania**

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę zespołu boisk wielofunkcyjnych MOJE BOISKO ORLIK 2012 w m. Krzemlin gm. Pyrzyce”

do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Proszę o podanie parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej.
2. Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe podczas realizacji inwestycji.

**Na powyższe zapytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

**Ad. 1.**

- **Nawierzchnia z trawy syntetycznej**

Zgodnie ze SWIZ należy wybrać jeden z 2 wariantów. Zgodnie z przyjętą w projekcie technologią wykonywania należy przyjąć wariant 1 (wysokość włókna min. 60 mm).

Parametry przyjęte w dokumentacji projektowej są wartościami zalecanymi, gwarantującymi zachowanie należytych właściwości technicznych użytkowania.

**WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ:**

Badania na zgodność z normą PN-EN 14877 lub aprobatą techniczną ITB lub rekomendacją techniczną ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe, np. Lobosport.

- 1) Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
- 2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- 3) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Projektanci wyrażają zgodę, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu na każdy rodzaj nawierzchni syntetycznej posiadający ww. dokumenty.

- **Nawierzchnia poliuretanowa**

Zgodnie z SWIZ należy wybrać jeden z 2 sposobów. Zgodnie z przyjętą w projekcie technologią wykonywania należy przyjąć sposób 1.

Parametry przyjęte w dokumentacji projektowej są wartościami zalecanymi, gwarantującymi zachowanie należytych właściwości technicznych użytkowania.

**WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ:**

Badania na zgodność z normą PN-EN 14877 lub aprobatą techniczną ITB lub rekomendacją techniczną ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe, np. Lobosport.

- 1) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- 2) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- 3) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Projektanci wyrażają zgodę, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu na każdy rodzaj nawierzchni syntetycznej posiadający ww. dokumenty.

**Ad. 2.**

Zamawiający nie przewiduje częściowego fakturowania.

**Wyjaśnienia niniejsze stają się nieodłączną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Burmistrz Pyrzyc

/-/ Kazimierz Lipiński