

## Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica”

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie 1**

Sprecyzowanie zastosowania grubości podsypki cementowo-piaskowej przy ułożeniu:

- nawierzchni zjazdów z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm koloru czerwonego z wypełnieniem spoin piaskiem, Inwestor podaje 4 cm natomiast wg projektu stosuje 3 cm.

- ustawienie chodników kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Inwestor podaje 4 cm natomiast wg projektu stosuje 3 cm.

### Odpowiedź

Grubość podsypki cementowo-piaskowej w obu przypadkach winna wynosić 3 cm zgodnie z projektem.

### **Pytanie 2**

Zapytanie o formę i zakres sporządzenia wyceny elementów rozliczeniowych. Inwestor podał modyfikację tabeli elementów rozliczeniowych wraz z przedmiarem robót. Przy sporządzaniu elementów rozliczeniowych należy bazować na podanym przedmiarze robót, czy na tabeli elementów rozliczeniowych załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem tylko zmiany w ilości betonu asfaltowego 0 – 16 mm z 1244,4 na 836,4 Mg.

### Odpowiedź

Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego przy zestawieniu elementów kosztorysowania należy bazować na przedmiarze robót.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pyrzyce, dnia 06 lutego 2009 r.