

IIID.271.5.2023

Pyrzyce, 19.09.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mielęcín, gmina Pyrzyce – etap 1

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych w dniu 19.09.2023 r. na pytanie nr 1, tj. dotyczące stałej organizacji ruchu, ponownie zwracamy się z prośbą o załączenie projektu stałej organizacji ruchu lub planu zagospodarowania terenu zawierającego elementy stałej organizacji ruchu. Na załączonych obecnie planach nie ma takich elementów. Ponadto zwracamy się o przekazanie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz pozostałymi zarządcami dróg. 2. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 udzielonych dnia 19.09.2023 r. zwracamy się z prośbą o podanie głębokości posadowienia przykanalików oraz określenie głębokości osadnika studzienek pod wpusty deszczowe, a także określenie czy studzienka ma posiadać pierścień odciążający.

Odpowiedź:

Odp 1: Zamawiający na etapie realizacji zadania przekaze Wykonawcy zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu. Plan zagospodarowania terenu zawierający elementy stałej organizacji ruchu w załączeniu.

Odp 2: Wszystkie wpusty deszczowe winne być wyposażone w pierścień odciążający. Głębokość wylotu przykanalika 1,21 m, wysokość osadnika min. 1,00 m.

W związku z zapytaniem i udzieloną odpowiedzią, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z up. BURMISTRZA

Paweł Chyt

Z-CA BURMISTRZA